

Додаток 1  
до Порядку

## ІНФОРМАЦІЯ

### про проведення управліннями об'єктів обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження	09.09.2021
2. Адреса розташування об'єкта	93400, Луганська область, м.Сверодонецьк, вул.Новікова 15 Б
3. Форма власності	Комунальна
4. Найменування послуги	УСЗН здійснює функції місцевого самоврядування з соціального захисту населення Свердловецької територіальної громади
5. Особа, яка провела обстеження	Манахова Ніна Володимирівна
6. Контактні дані про особу, яка провела обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)	0990840663 upsz19@scd-gada.gov.ua

#### Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

1. Шляхи руху до будівлі:	Ні
1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди	Ні
2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості	Ні

Загальна інформація про об'єкт

(але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності

3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, Так хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра

4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра Так

5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне Так (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або круїноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милиціями)

6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом Ні Немає потреби

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано мінімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання Ні Немає потреби

8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок Так

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкол) Ні

10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю Ні

2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності Так

Загальна інформація про об'єкт

установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом

3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок

5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"

6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором

7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра

8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра

9) кути порогів заокруглені

10) на першу/останню сходинки, порогів, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)

11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати крісло колісному)

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів

Загальна інформація про об'єкт

13) відсутні перешкоди (ресітка з розміром чарунок більше Так за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході

14) у разі наявності турнікета його ширина у проєкції становить не менше 1 метра Ні Турнікет відсутній

3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:

1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом Ні

2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання Ні

3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок Так

4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено" Ні

5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором Ні

6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра Так

7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра Так

8) кути порогів заокруглені Ні

9) на першу/останню сходинки, порогів, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-

Загальна інформація про об'єкт

0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)

10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні терміналі, екрани, таблиці з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеоз'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів

11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, порogi тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю

12) у разі розташування приміщення, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом

14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)

15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів

16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля

17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху

18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху

19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра

Загальна інформація про об'єкт

відсутній

20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабінні і поверхової площадки

21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю

22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) Так (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабину з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)

23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху

24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги

25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, Так доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

28) напрямки руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті

30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ліфт

відсутній

Ліфт  
відсутній

Ліфт  
відсутній

Ліфт  
відсутній

Ліфт  
відсутній

Ліфт  
відсутній

Ліфт  
відсутній

Ліфт

Пандус  
відсутній

Загальна інформація про об'єкт

- 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм  
Так
- 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)  
Так
- 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку  
Так
- 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху  
Ні
- 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра  
Так
- 36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра  
Так
- 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху  
Так
- 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху  
Так
- 39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху  
Ні
4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:  
1) веб-сайти організації, що розміщені в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розв'язку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA  
Ні

Загальна інформація про об'єкт

- 2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передбачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки  
Ні

Серед працюючих кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	З них		
		пересувають ся на кріслах колісних	3 порушенн ям зору	3 мають інші порушен ня
Усього	4			4
з них жінки	3			3

Серед відвідувачів з початку року, кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	З них		
		пересувають ся на кріслах колісних	3 порушенн ям зору	3 мають інші порушен ня
Усього	3096	271	108	71
з них жінки	1649			2646

Підеумки Будівля УСЗН Северодонецької міської ВЦА є частково безбар'єрною. Людина, яка пересувається за допомогою інвалідного візка або має вади зору може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Приміщення УСЗН облаштовано інформаційними таблицями зі шрифтом "Брайля", позначками на сходах для осіб з вадами зору, санітарно-гігієнічна кімната доступна для осіб, які пересуваються за допомогою інвалідного візка.

Управитель об'єкта

Начальник УСЗН

"\_09" вересня 2021 р.



Наталія ВАСИЛЕНКО