



9 каб.

**Ясла – садок №12**  
**міста Северодонецька Луганської області**  
вул. Курчатова, 27 -Г, м. Северодонецьк, Луганської обл., 93400, Україна,  
Тел.:(06452) 2-87-95  
E-mail:12\_\_maluk@ukr.net Код ЄДРПОУ 21756245

08.09.2021р. № 167

**ІНФОРМАЦІЯ Ясел-садка № 12**  
**про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки**  
**ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для**  
**осіб з інвалідністю**

Загальна інформація про об'єкт

1.	Дата проведення обстеження	06.09.2021р.	
2.	Адреса розташування об'єкта	м.Северодонецьк, вул. Курчатова, 27-г	
3.	Форма власності	Комунальна	
4.	Найменування послуги		
5.	Особа, яка проводила обстеження	Заступник директора господарства Вакало Ольга Володимирівна	
6.	Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)	0663019202	
<b>Критерій безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю</b>		<b>Відповідніс ть критеріям (так або ні)</b>	<b>Примітки</b>
1.	Шляхи руху до будівлі:		
	1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які	ні	

	перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди		
	2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності	ні	
	3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра	так	
	4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	так	
	5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)	ні	
	6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом	ні	
	7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	-	
	8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок	-	
	9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)	ні	
	10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю	ні	
2.	Вхідна група:		