

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з
інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт

Ясел – садка №24 міста Сєверодонецька Луганської області

| 1. | Дата проведення обстеження | 10.09.2021р. | |
|--|--|--------------------------------------|----------|
| 2. | Адреса розташування об'єкта | Енгергетиків 15 | |
| 3. | Форма власності | Комунальна | |
| 4. | Найменування послуги | Дошкільна освіта | |
| 5. | Особа, яка проводила обстеження | Завгосп Кокарева С. В. | |
| 6. | Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) | 4 – 82 – 58 | |
| Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | | Відповідність критеріям (так або ні) | Примітки |
| 1. | Шляхи руху до будівлі: | | |
| | 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди | ні | |
| | 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності | ні | |
| | 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра | ні | |
| | 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра | ні | |
| | 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних | ні | |

| | | | |
|----|---|----|--|
| | або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями) | | |
| | 6) у разі наявності на прилеглий території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом | ні | |
| | 7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | ні | |
| | 8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок | ні | |
| | 9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод) | ні | |
| | 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю | ні | |
| 2. | Вхідна група: | | |
| | 1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо | ні | |
| | 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом | ні | |
| | 3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | ні | |
| | 4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок | ні | |
| | 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для | ні | |