

КМТ МСТ

„Додаток 1 до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ про проведення управлінням об'єктів обмеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

- 1. Дата проведення обмеження
Загальна інформація про об'єкт
02.09.2021р.
- 2. Адреса розташування об'єкта
м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 7
- 3. Форма власності
Комунальна
- 4. Найменування послуги
Стоматологічні послуги
- 5. Особа, яка проводила обмеження
Дисенко Олена Аркадіївна
- 6. Контактні дані про особу, яка проводила обмеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)

Критерій безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
--	--------------------------------------	----------

- 1. Шляхи руху до будівлі:
 - 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди так
 - 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожними знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності так
 - 3) ширина входу на прилету територію та ширина дверей, хвіртко (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра так
 - 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра так
 - 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїв, без застосування як верхнього шару покриття насипних

або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на крислах колісних або з мильцями)

6) у разі наявності на прилеглої території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом електро підйомник

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання так

8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинки так

9) системі засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод) так

10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю так

2.

Вхідна група: так

1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адреса табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо електро підйомник

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом електро підйомник

3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання так

4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинки так

5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для так

2009

- фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"
- 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором
- 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра
- 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра
- 9) кути порогів заокруглені
- 10) на першу/останню сходинки, порогти, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)
- 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 х 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)
- 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів
- 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунку більше за 0,015 м х 0,015 метра/шітка для витривання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході
- 14) у разі наявності турнікета його ширина у проясненні становить не менше 1 метра
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:
- 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходи вони продубльовані пандусом
- 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продубльовані по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
- 3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок
- 4) двері обладнані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"
- 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором
- 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра
- 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра
- 8) кути порогів заокруглені
- 9) на першу/останню сходинки, порогти, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)
- 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні терміналі, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або вгледов'язку, перекладу на жестову мову, оснащені спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів
- 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, порогти тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю
- 12) у разі розташування приміщення, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
- 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом
- 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги заглищається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)
- 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

ні

так

ні

так

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так