

**ЯСЛА-САДОК № 37**  
**МІСТА СЕВЕРОДОНЕЦЬКА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

93412, м. Северодонецьк, вул. Гагаріна 101-В  
Тел. (06452)3-21-91, електронна адреса: dnz37rutheek@ukr.net  
Код ЄДРПОУ 20187868

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня**  
**безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з**  
**інвалідністю**

Загальна інформація про об'єкт

1.	Дата проведення обстеження	07.09.2021р.
2.	Адреса розташування об'єкта	Луганська обл., м.Северодонецьк, вул. Гагаріна буд. 101- В
3.	Форма власності	Комунальна
4.	Найменування послуги	Дошкільна освіта
5.	Особа, яка проводила обстеження	Лавка Тетяна Іванівна
6.	Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)	0990145387, dnz37rutheek@ukr.net

<b>Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю</b>		<b>Відповідність критеріям (так або ні)</b>	<b>Примітки</b>
1.	Шляхи руху до будівлі:		
	1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди	ні	
	2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності	ні	
	3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей,	так	

	хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра		
	4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	ні	
	5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)	ні	
	6) у разі наявності на прилеглий території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом	так	
	7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	так	Пандус встановлено на вході до інклюзивної групи
	8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок	так	
	9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)	ні	
	10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю	ні	
2.	Вхідна група:		
	1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо	так	
	2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом	так	Пандус встановлено на вході до інклюзивної групи
	3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9	так	Встановлено на вході до інклюзивної групи