

**ІНФОРМАЦІЯ СЗШ № 16**  
**про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня**  
**безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з**  
**інвалідністю**

Загальна інформація про об'єкт

|    |  |                                       |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | Дата проведення обстеження   | 07.09.2021                            |
| 2. | Адреса розташування об'єкта  | м.Сєверодонецьк,<br>вул. Гагаріна, 97 |
| 3. | Форма власності  | комунальна                            |
| 4. | Найменування послуги   | надання освітніх послуг               |
| 5. | Особа, яка проводила обстеження  | Трач Г.О.                             |
| 6. | Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) | (06452)3-41-74,<br>sosh16_sev@ukr.net |

| <b>Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю</b> |  | <b>Відповідність критеріям (так або ні)</b> | <b>Примітки</b> |
|---|--|---|-----------------|
| 1.  | Шляхи руху до будівлі:   |   |                 |
|   | 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди | ні  |                 |
|   | 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності                          | ні  |                 |
|   | 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра   | так   |                 |
|   | 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра   | так   |                 |
|   | 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття такнасіпних або крупноструктурних матеріалів, що   | так   |                 |

|    |   |     |                            |
|----|---|-----|----------------------------|
|    | перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)   |     |                            |
|    | 6) у разі наявності на прилеглий території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом  | так |                            |
|    | 7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | так |                            |
|    | 8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок   | так |                            |
|    | 9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)   | так |                            |
|    | 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю   | так |                            |
| 2. | Вхідна група:   |     |                            |
|    | 1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо   | ні  | тільки на 1 вході є пандус |
|    | 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом  | ні  |                            |
|    | 3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | ні  |                            |
|    | 4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок   | так |                            |